



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России  
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03.  
E-mail: gpn\_yamal@mail.ru. onγκ@bk.ru

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Новый Уренгой

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
наименование органа государственного пожарного надзора  
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона, д. 13,  
тел. 8 (3494) 28-11-89, ond.nur@mail.ru

ОНД и ПР по МО г. Новый  
Уренгой

место составления акта

«12» марта 2021 года

дата составления акта

«16» часов «00» минут

время составления акта

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 25

По адресу: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, д. 16, корп. А

место проведения проверки

статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  
(надзора) и муниципального контроля», распоряжения главного государственного  
инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый  
Уренгой майора внутренней службы Кулишова Виктора Анатольевича № 25 от 09.02.2021

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: объекта защиты – здание детского сада  
«Гнездышко»,

плановая/внеплановая, документарная/выездная

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездышко»  
(ОГРН 1088904004551, ИНН 8904057693). Объект категории чрезвычайно высокого риска (1 класс).

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

в период: с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «04» марта 2021 года (2 рабочих часа);

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: не более 18 рабочих дней (по факту – 1 рабочий день).

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию г. Новый Уренгой УНДиПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку  
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Распоряжение главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору –  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию  
г. Новый Уренгой майора внутренней службы Кулишова Виктора Анатольевича № 25 от 09.02.2021  
направленно на электронный адрес юридического лица под входящий № 16 от 10.02.2021

*Шакеева С.А.*

*Шакеев*

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному надзору –  
начальник нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической



работы по МО г. Новый Уренгой – старший лейтенант внутренней службы Алдошин Евгений Сергеевич

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовал: директор МАДОУ «ДС «Гнездышко» Такасеева Светлана Анатольевна

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения плановой, выездной проверки установлено, что МАДОУ «ДС «Гнездышко», эксплуатирует объект защиты: здание детского сада «Гнездышко», расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, д. 16, корп. А, на правах оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.04.2016 сделана запись регистрации № 89-72-37/002/2009-059.

В соответствии с указанными документами ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на МАДОУ «ДС «Гнездышко».

Здание детского сада представляет собой здание, общей площадью 3357,20 м<sup>2</sup>, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Общее количество воспитанников составляет 250 человека (согласно технического паспорта). Конструктивные элементы здания, фундамент здания - железобетонные сваи, стены и перегородки – ж/б барьер, перекрытия – ж/б плита, крыша – рулонная, полы - бетонные, линолеум, плитка, внутренняя отделка - оштукатурено, покраска, побелка. Вентиляция в здании приточно-вытяжная.

В здании детского сада смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара 3-го типа, заключен договор на техническое обслуживание автоматических установок пожарной автоматики с ООО «Пожавтоматика» имеющая лицензию на обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности. Организовано проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта. Сигнал о срабатывании автоматических установок пожарной автоматики выведен на пульт централизованного наблюдения в 8 пожарно-спасательную часть г. Новый Уренгой. В коридорах и на лестничных клетках смонтировано аварийное (эвакуационное) освещение. Обслуживающий персонал детского сада обеспечен ручными электрическими фонарями.

Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) вывешены на видных местах. Журнал учета, сроков годности и перезарядки ведется.

В детском саду разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отражаются вопросы о порядке действия персонала в случае возникновения пожара. С работниками детского сада проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности под подпись в журнале инструктажей. Разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей при возникновении пожара. Осуществляются практические тренировки по эвакуации людей из здания на случай пожара. Руководитель объекта, а также должностное лицо ответственное за ПБ обучены по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения плановой, выездной проверки установлено, что на объекте защиты: МАДОУ «ДС «Гнездышко», расположенном по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, д. 16, корп. А, обществом с ограниченной ответственностью «Центр Пожарной Безопасности» проведен расчет по оценке пожарного риска (далее - Расчет). Необходимость проведения расчета, уровня обеспечения пожарной безопасности людей, обусловлена имеющимися на объекте защиты МАДОУ «ДС «Гнездышко» отступлений от требований пожарной безопасности. В соответствии с данным Расчетом, экспертом сделан вывод, что объект защиты МАДОУ «ДС «Гнездышко» имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год (установленного ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.

Руководствуясь п. 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228)», при проведении плановой, выездной проверки должностным лицом органа ГПН, проверено соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, а также соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». По результатам проверки исходных данных Расчета должностным лицом органа ГПН расхождений (не соответствий) данных указанных в Расчете фактическим данным, полученным в результате обследования объекта защиты не установлено. На основании вышеизложенного данный Расчет принимался во внимание, плановая, выездная проверка проводилась в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В период проведения плановой, выездной проверки были проведены профилактические беседы с



работниками объекта, на тему: «Соблюдение требований пожарной безопасности, действия работников в случае возникновения пожара» под подпись.

**В ходе проведения плановой, выездной проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
<b>МАДОУ «ДС «Гнездышко» г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, д. 16, корп. А</b>			
1.	Смонтированная на объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании: «Внимание в здании пожар, всем срочно покинуть помещения».	ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009, примечание к п. 6 таблицы № 2 НПБ 104-03.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
2.	В помещениях групповых ячеек (игровые, помещения для приема пищи, раздевалки) уровень звука СОУЭ составляет менее 75 дБА (фактически в результате выборочного измерения звукового давления на расстоянии 3 м. от оповещателей, получены результаты от 35 до 70 дБА (замеры проведены шумомером обслуживающей организации).	ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.14 НПБ 104-03; п. 4.1 СП 3.13130.2009.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
3.	Во всех спальнях помещений детского сада уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА (в результате измерения звукового давления в спальнях помещений детского сада на уровне головы спящего ребенка, получены результаты от 40 до 50 дБА (замеры проведены шумомером обслуживающей организации).	ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03; п. 4.3 СП 3.13130.2009.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
4.	Для покрытия пола актового зала допускается применение коврового изделия, при этом сертификат подтверждающий соответствие отделочного материала требованиям нормативных документов по пожарной безопасности в ходе проведения проверки не предоставлен.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
5.	В спальне 4 группы, раздевалке 7 группы, игровой 5 группы для отделки пола допускается применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, согласно представленного сертификата № С-РУ.ПБ73.В.00879 класс пожарной опасности указанного линолеума	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»

	составляет КМ5.		
6.	Не предоставлены документы подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (лестниц 3-го типа в количестве 7 шт., 1 вертикальная лестница) предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	п. 17 «б» Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
7.	В складских помещениях (помещения кастаняши) установлены двери с пределом огнестойкости менее EI30 (фактически двери выполнены в деревянном исполнении).	ст. 4, ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.6.4 СП 4.13130.2013; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
8.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены).	ст. 4, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
9.	Не предоставлены документы подтверждающие проведение 1-го раза в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.	п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
10.	Не предоставлены материалы подтверждающие проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.	п. 42 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
11.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями,	п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»




	подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
12.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, и проведенной перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	п. 50 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
13.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о проведении проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерных устройств.	п. 52 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
14.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) по техническому обслуживанию.	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
15.	Не предоставлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты объекта, утвержденный руководителем организации.	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
16.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
17.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»
18.	Не предоставлены согласованные специальные программы пожарно-технического минимума для обучения мерам пожарной безопасности непосредственно в организации.	п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6, п. 40 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645.	МАДОУ «ДС «Гнездышко»


~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием~~

реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 25/1/1 от 12 марта 2021 года.

Государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному надзору – начальник НТО ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО старший лейтенант внутренней службы  
Алдошин Евгений Сергеевич

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору  
«12» марта 2021 года



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МАДОУ «ДС «Гнездышко»  
Такасева Светлана Анатольевна

должность, фамилия, инициалы



подпись

«12» марта 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99

МЧС России: 8 (495) 400-99-99